

投标报价

投标分项报价表

项目编号：__JSZC-320412-SYZB-G2025-0013__
项目名称：__常州经济开发区城镇老旧小区改造三期圩墩片区老旧小区提升工程-荷花苑消防改造项目__
报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
				消防泵房【拆除 换新】				
1	镀锌钢管	友发	镀锌钢管 DN200	安装部位：室内； 材质、规格：镀锌钢管 DN200； 连接形式：沟槽式连接； 压力试验及冲洗 设计要求：管道 试压、水冲洗； 管道防腐：除微 锈，调和漆二道防腐。	6	m	171.89	1031.34
2	镀锌钢管	友发	镀锌钢管 DN150	安装部位：室内； 材质、规格：镀锌钢管 DN150； 连接形式：沟槽式连接； 压力试验及冲洗 设计要求：管道 试压、水冲洗； 管道防腐：除微 锈，调和漆二道防腐。	25	m	145.78	3644.5
3	镀锌钢管	友发	镀锌钢管 DN100	安装部位：室内 材质、规格：镀	2	m	96.49	192.98

				镀锌管 DN100 连接形式：沟槽式连接； 压力试验及冲洗 设计要求：管道试压、水冲洗； 管道防腐：除微锈，调和漆二道防腐。				
4	镀锌钢管	友发	镀锌钢管 DN65	安装部位：室内； 材质、规格：镀锌钢管 DN65； 连接形式：沟槽式连接； 压力试验及冲洗 设计要求：管道试压、水冲洗； 管道防腐：除微锈，调和漆二道防腐。	4	m	62.31	249.24
5	喷淋泵 (核心产品)	熊猫	离心式泵； 流量：20L/S； 扬程：100m；	水泵形式：离心式泵； 流量：20L/S； 扬程：100m； 水泵基础：基础减震垫； 其他：检查接线。	2	套	6094.77	12189.54
6	消火栓泵 (核心产品)	熊猫	离心式泵； 流量：30L/S； 扬程：P=0.8MPa；	水泵形式：离心式泵； 流量：30L/S； 扬程：P=0.8MPa； 水泵基础：基础减震垫； 其他：检查接线。	2	套	9814.5	19629

7	法兰阀门	闽狮	名称：明杆 闸阀； 材质：铸 钢； 规格、压力 等级： DN250 P=1.6mpa；	名称：明杆闸 阀； 材质：铸钢； 规格、压力等 级：DN250 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽 式法兰连接； 其他：沟槽式法 兰、卡箍、垫 片、螺栓螺母 等。	4	个	3658.02	14632.08
8	法兰阀门	闽狮	名称：Y 型 过滤器； 材质：铸 钢； 规格、压力 等级： DN250 P=1.6mpa；	名称：Y 型过 滤器； 材质：铸钢； 规格、压力等 级：DN250 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽 式法兰连接； 其他：沟槽式法 兰、卡箍、垫 片、螺栓螺母 等。	2	个	2713.49	5426.98
9	法兰阀门	闽狮	名称：橡胶 软接头； 规格、压力 等级： DN250 P=1.6mpa；	名称：橡胶软 接头； 规格、压力等 级：DN250 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽 式法兰连接； 其他：沟槽式法 兰、卡箍、垫 片、螺栓螺母 等。	4	个	421.03	1684.12
10	法兰阀门	闽狮	名称：明杆 闸阀； 材质：铸	名称：明杆闸 阀； 材质：铸钢；	6	个	1521.02	9126.12

			钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。				
11	法兰阀门	闽狮	名称：涡轮式蝶阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	名称：涡轮式蝶阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	3	个	2122.78	6368.34
12	法兰阀门	闽狮	名称：泄压阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	名称：泄压阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	1	个	4726.63	4726.63
13	法兰阀门	闽狮	名称：信号蝶阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：	名称：信号蝶阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	1	个	768.04	768.04

			等级： DN150 P=1.6mpa；	连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。				
14	法兰阀门	闽狮	名称：止回阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	名称：止回阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	4	个	815.36	3261.44
15	法兰阀门	闽狮	名称：Y型过滤器； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	名称：Y型过滤器； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	1	个	892.34	892.34
16	法兰阀门	闽狮	名称：流量计； 材质：铸钢； 规格、压力等级： DN150 P=1.6mpa；	名称：流量计； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫	1	个	115.22	115.22

				片、螺栓螺母等。				
17	法兰阀门	闽狮	名称：不锈钢水锤消除器； 材质：不锈钢； 规格、压力等级：DN150 P=1.6mpa；	名称：不锈钢水锤消除器； 材质：不锈钢； 规格、压力等级：DN150 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	4	个	3234.61	12938.44
18	法兰阀门	闽狮	名称：涡轮式蝶阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN100 P=1.6mpa；	名称：涡轮式蝶阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN100 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	2	个	1233.5	2467
19	法兰阀门	闽狮	名称：Y型过滤器； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN100 P=1.6mpa；	名称：Y型过滤器； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN100 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	2	个	501.96	1003.92

20	法兰阀门	闽狮	名称：明杆闸阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN65 P=1.6mpa；	名称：明杆闸阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN65 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	2	个	28.12	56.24
21	法兰阀门	闽狮	名称：流量计； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN65 P=1.6mpa；	名称：流量计； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN65 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	1	个	82.45	82.45
22	湿式报警装置	闽狮	名称：湿式报警装置； 规格、压力等级：DN65 P=1.6mpa；	名称：湿式报警装置； 规格、压力等级：DN65 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	1	组	2697.78	2697.78
23	法兰阀门	闽狮	名称：遥控浮球阀； 规格、压力等级：	名称：遥控浮球阀； 规格、压力等级：DN100	2	个	3546.13	7092.26

			DN100 P=1.6mpa;	P=1.6mpa; 连接方式：沟槽式法兰连接; 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。				
24	压力开关	闽狮	名称：压力开关。	名称：压力开关。	2	台	449.32	898.64
25	螺纹阀门	闽狮	名称：自动排气阀; 材质：铜质; 规格、压力等级：DN25 P=1.6mpa;	名称：自动排气阀; 材质：铜质; 规格、压力等级：DN25 P=1.6mpa; 连接方式：螺纹连接。	2	个	1017.77	2035.54
26	液位计	飞宇	名称：玻璃液位计;	名称：玻璃液位计; 其他：加金属套管。	2	支	1067.96	2135.92
27	压力仪表	仪川	名称：压力表;	名称：压力表; 其他：旋塞、缓冲管。	10	台	272.77	2727.7
28	压力仪表	仪川	名称：电接点压力表;	名称：电接点压力表; 其他：旋塞、缓冲管。	2	台	311.9	623.8
29	套管		规格：DN150。	套名称：一般穿墙套管制作安装; 规格：DN150。	1	个	102.91	102.91
30	套管		规格：DN100。	套名称：刚性防水套管制作、安装; 规格：DN100。	1	个	280.59	280.59
31	套管		规格：	套名称：刚性防水套管制作、安	2	个	442.2	884.4

			DN200。	装； 规格：DN200。				
32	套管		规格： DN250。	套名称：柔性防水套管制作、安装； 规格：DN250。	4	个	873.57	3494.28
33	套管		规格： DN150。	套名称：柔性防水套管制作、安装； 规格：DN150。	2	个	593	1186
34	管道支吊架		名称：管道支吊架； 材质：型钢；	名称：管道支吊架； 材质：型钢； 安装内容：制作安装； 防腐：除微锈，防锈漆及调和漆各二道防腐。	300	Kg	16.55	4965
35	稳压泵	熊猫	水泵形式： 离心式泵 25GDL3-10*5； 流量： 3m ³ /h； 扬程： 50m；	水泵形式：离心式泵 25GDL3-10*5； 流量：3m ³ /h； 扬程：50m； 水泵基础，基础减震垫； 其他：检查接线。	2	台	5016.07	10032.14
36	集气罐	共源流体	名称：隔膜式气压水罐； 型号：800-1.6； 材质：立式碳钢。	名称：隔膜式气压水罐； 型号：800-1.6； 材质：立式碳钢。	1	个	4806.54	4806.54
37	配电柜	永全	基础型钢形	名称：喷淋控制柜 3CF 认证、	1	台	10782.61	10782.61

			式、规格： 10#基础槽 钢；	IP55 、含机械应 急启动装置； 安装方式：落地 安装； 基础型钢形式、 规格：10#基础槽 钢； 其他：端子接 线。				
38	配电柜	永全	基础型钢形 式、规格： 10#基础槽 钢；	名称：消火栓控 制柜 3CF 认证、 IP55 、含机械应 急启动装置。 安装方式：落地 安装； 基础型钢形式、 规格：10#基础槽 钢； 其他：端子接 线。	1	台	10782.6 1	10782.61
39	配电柜	永全	基础型钢形 式、规格： 10#基础槽 钢；	名称：双电源柜 3CF 认证、 IP55； 安装方式：落地 安装； 基础型钢形式、 规格：10#基础槽 钢； 其他：端子接 线。	1	台	2409.79	2409.79
40	配电柜	永全	基础型钢形 式、规格： 10#基础槽 钢；	名称：稳压设备 控制柜； 安装方式：落地 安装； 基础型钢形式、 规格：10#基础槽 钢； 其他：端子接	1	台	7536.25	7536.25

				线。				
41	配电柜	永全	名称：排污泵配电箱； 型号：定制；	名称：排污泵配电箱； 型号：定制； 安装方式：挂墙安装； 其他：端子接线。	1	台	1880.99	1880.99
42	桥架	程锦	防火金属钢制槽式桥架； 型号：200*100 热镀锌。	名称：防火金属钢制槽式桥架； 型号：200*100 热镀锌。	20	m	88.46	1769.2
43	支吊架		名称：支吊架； 材质：型钢；	名称：支吊架； 材质：型钢； 安装内容：制作安装，防腐：除微锈、防锈漆及调和漆各二道防腐。	40	kg	16.55	662
				泵房排污泵【拆除换新】				
1	镀锌钢管	友发	材质、规格：镀锌钢管 DN100；	安装部位：室内； 材质、规格：镀锌钢管 DN100； 连接形式：沟槽式连接； 管道防腐：除微锈，调和漆二道防腐。	5	m	96.48	482.4
2	镀锌钢管	友发	材质、规格：镀锌钢管 DN80；	安装部位：室内； 材质、规格：镀锌钢管 DN80； 连接形式：沟槽	4	m	75.72	302.88

				式连接； 管道防腐：除微锈，调和漆二道防腐。				
3	管道支吊架		名称：管道支吊架； 材质：型钢；	名称：管道支吊架； 材质：型钢； 安装内容：制作安装； 防腐：除微锈，防锈漆及调和漆各二道防腐。	15	KG	16.55	248.25
4	潜污泵	熊猫	型号：80WQ40-15-4； 规格：配设液位自控（含液位计、电缆、浮球阀等全部附件）。	名称：潜水排污泵（一用一备）； 型号：80WQ40-15-4； 规格：配设液位自控（含液位计、电缆、浮球阀等全部附件）。	2	台	7002.22	14004.44
5	法兰阀门	闽狮	名称：明杆闸阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN80 P=1.6mpa；	名称：明杆闸阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN80 P=1.6mpa； 连接方式：沟槽式法兰连接； 其他：沟槽式法兰、卡箍、垫片、螺栓螺母等。	2	个	546.17	1092.34
6	法兰阀门	闽狮	名称：止回阀； 材质：铸	名称：止回阀； 材质：铸钢； 规格、压力等级：DN80	2	个	534.69	1069.38

			钢; 规格、压力 等级: DN80 P=1.6mpa;	P=1.6mpa; 连接方式: 沟槽 式法兰连接; 其他: 沟槽式法 兰、卡箍、垫 片、螺栓螺母 等。				
7	法兰阀 门	闽狮	名称: 橡胶 软接头; 格、压力等 级: DN80 P=1.6mpa;	名称: 橡胶软接 头; 格、压力等级: DN80 P=1.6mpa; 连接方式: 沟槽 式法兰连接; 其他: 沟槽式法 兰、卡箍、垫 片、螺栓螺母 等。	2	个	276.6	553.2
8	压力仪 表	仪川	名称: 压力 表;	名称: 压力表; 其他: 旋塞、缓 冲等。	2	台	272.77	545.54
				消防栓、灭火器 等更换 水管保 温【拆除换新】				
1	室内消 火栓	闽狮	型号、规 格: 单栓 65, 减压稳 压; 附件材质、 规格: 消火 栓 1 个, QZ19 水 枪一支, 25 米长 DN65 麻质衬胶水 带一条。	名称: 室内组合 式消火栓柜; 型号、规格: 单 栓 65, 减 压 稳 压; 附件材质、规 格: 消火栓 1 个, QZ19 水枪一 支, 25 米长 DN65 麻质衬胶水带 一条。	100	套	649.02	64902
2	管道绝	维恩	绝热材料品	绝热材料品种:	10	m3	2483.03	24830.3

	热	斯	种：B1 级橡塑； 绝热厚度： $\delta = 50\text{mm}$ ； 管道外径： 管道 $\phi 57$ 以下。	B1 级橡塑； 绝热厚度： $\delta = 50\text{mm}$ ； 管道外径：管道 $\phi 57$ 以下。				
3	管道绝热	维恩斯	绝热材料品种：B1 级橡塑； 绝热厚度： $\delta = 50\text{mm}$ ； 管道外径：管道 $\phi 133$ 以下。	绝热材料品种：B1 级橡塑； 绝热厚度： $\delta = 50\text{mm}$ ； 管道外径：管道 $\phi 133$ 以下。	12.376	m ³	2361.2	29222.21
4	防潮层、保护层	国发	材料： 0.5mm 厚铝皮保护层。	材料：0.5mm 厚铝皮保护层。	222.754	m ²	50.26	11195.62
5	水箱	共源流体	消防水箱； 规格： 2000*3000*2000。	名称：消防水箱； 规格：2000*3000*2000。	1	台	7299.98	7299.98
				室外消火栓管道【新增】				
1	塑料管	钦谊	钢丝网骨架塑料复合管 DN150；	安装部位：室外； 介质：消防水； 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150； 连接形式：热熔连接； 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验。	460	m	229.56	105597.6

2	塑料管	钦谊	: 钢丝网骨架塑料复合管 DN100;	安 装 部 位 : 室 外; 介 质 : 消防水; 材 质、规 格 : 钢 丝 网 骨 架 塑 料 复 合 管 DN100; 连 接 形 式 : 热 熔 连 接; 压 力 试 验 及 吹、 洗 设 计 要 求 : 管 道 压 力 试 验。	167 .75	m	137.92	23136.08
3	法兰阀门	闽狮	名称: 明杆 闸阀; 材质: 铸 钢; 规格、压力 等级: DN100 P=1.6mpa;	名 称 : 明 杆 闸 阀; 材 质 : 铸 钢; 规 格、压 力 等 级 : DN100 P=1.6mpa; 连 接 方 式 : 法 兰 连 接; 其 他 : 法 兰、卡 箍、垫片、螺栓 螺母等。	10	个	721.12	7211.2
4	法兰阀门	闽狮	名称: 明杆 闸阀; 材质: 铸 钢; 规格、压力 等级: DN150 P=1.6mpa;	名 称 : 明 杆 闸 阀; 材 质 : 铸 钢; 规 格、压 力 等 级 : DN150 P=1.6mpa; 连 接 方 式 : 法 兰 连 接; 其 他 : 法 兰、卡 箍、垫片、螺栓 螺母等。	4	个	1521.02	6084.08
5	砖检查井		阀门 井;DN150。	阀门井;DN150。	14	座	1986.78	27814.92
6	管沟土方		管沟挖填 土。	管沟挖填土。	564 .97 5	m3	13.29	7508.52

7	垫层		管道 C20 混凝土包封。	管道 C20 混凝土包封。	139.375	m3	490.09	68306.29
8	拆除路面		破拆混凝土路面。	破拆混凝土路面。	167.2	m2	16.77	2803.94
9	室外消火栓	闽狮	型 号 : SSGF-150-16; 规格: DN150。	名称: 室外消火栓; 型号: SSGF-150-16; 规格: DN150。	1	套	1134.19	1134.19
				拆除费用				
1	拆除		泵房内设备、管道、屋面水箱等设施拆除费用,废品采购人自行处理。	泵房内设备、管道、屋面水箱等设施拆除费用,废品采购人自行处理。	1	项	4157.32	4157.32
				消防电气更换及架空层喷淋管保温【后增项】				
1	配管	文安佳伟	名称: 电气配管; 材质: SC 管; 规格: SC50;	名称: 电气配管; 材质: SC 管; 规格: SC50; 配置形式: 暗敷。	180	m	36.57	6582.6
2	配管	文安佳伟	名称: 电气配管; 材质: JDG 管; 规格: JDG25;	名称: 电气配管; 材质: JDG 管; 规格: JDG25; 配置形式: 暗敷。	300	m	16.51	4953
3	配线	上上	规格: NH-	名称: 电气配线;	1200	m	2.4	2880

			BV-1.5。	配线形式：线槽内敷设； 规格：NH-BV-1.5。				
4	配线	上上	规格：NH-BV-2.5。	名称：电气配线； 配线形式：线槽内敷设； 规格：NH-BV-2.5。	600	m	3.12	1872
5	按钮	泰和安	名称：消火栓按钮； 其他：拆旧换新。	名称：消火栓按钮； 其他：拆旧换新。	100	个	190	19000
6	过线井		名称：过线井； 其他：砖砌。	名称：过线井； 其他：砖砌。	8	座	1986.78	15894.24
7	控制电缆	上上	名称：控制电缆； 规格：NH-KVV-6*2.5；	名称：控制电缆； 规格：NH-KVV-6*2.5； 其他：控制电缆头制作及安装。	330	m	23.25	7672.5
8	管道绝热	维恩斯	绝热材料品种：B1级橡塑； 绝热厚度： $\delta=50\text{mm}$ ；	绝热材料品种：B1级橡塑； 绝热厚度： $\delta=50\text{mm}$ ； 管道外径：管道 $\phi 57$ 以下。	11.276	m ³	2483.03	27998.65
9	管道绝热	维恩斯	绝热材料品种：B1级橡塑； 绝热厚度： $\delta=50\text{mm}$ ； 管道外径：	绝热材料品种：B1级橡塑； 绝热厚度： $\delta=50\text{mm}$ ； 管道外径：管道 $\phi 133$ 以下。	5.394	m ³	2361.2	12736.31

			管道Φ133 以下。					
10	防潮 层、保 护层	闽狮	材料：铝箔 玻璃钢保护 层。	材料：铝箔玻璃 钢保护层。	508 .56 6	m ²	48.43	24629.85
合 计								713994. 74

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州金河消防工程有限公司

日期：2025 年 3 月 19 日

